

Это важно знать!

С приближением новогодних праздников в магазинах увеличивается ассортимент пиротехнической продукции. Кто же может представить новый год без красочного салюта?

Но пиротехнические изделия – это не только праздничное настроение, а еще и источник повышенной опасности, который в результате небрежного отношения может привести к печальным последствиям. Нередко на объектах хранения и реализации пиротехнических изделий происходят пожары. Многие считают, что основная опасность при обращении с пиротехникой наступает в момент её использования, хотя это далеко не так, нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, регламентированы требования безопасности на каждом этапе движения пиротехнического изделия от производителя к потребителю, то есть к нам с вами.

Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.

Реализация пиротехнических изделий запрещается:

- ❖ на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;
- ❖ размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;
- ❖ **лицам, не достигшим 16-летнего возраста** (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
- ❖ при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

(Источник: Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий")

Врач ОЭУВиО Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и Сысертском районе»

Ю.Е. Ходакова

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

Е.П. Потапкина